

26.02.24

לכבוד  
מתמודדי המכרז  
2 כיתות גן באכזיב

א.ג.;

הנדון: הבהרה למכרז מס' 009/24 – תכנון וביצוע 2 כיתות גן + מיגון, אכזיב

בהמשך לשאלות קבלנים, להלן תשובותינו;

1. המבנה – קירותיו ותקרתו יהיו מחומרים בלתי בעירים בעמידות אש למשך 60 ד' לפחות, בהתאם לת"י 931. כולל בידוד ב – 5 דפנות.
2. הבניה יכולה להיות מחומרים מורכבים; בטון או חומרים קלים אחרים העומדים בתקנות.
3. לא תחיה הארכה בתקופת זמן.

בברכה,  
טל חמי  
אדריכל העיר