

מכרז מס' 021/25

אספקת והתקנת מערכת מיזוג אוויר במידעטק

לעיריית נהריה הגיעו שאלות הבהרה שלהלן, מצ"ב המענה לכל אחת מהן.
מגישי ההצעות נדרשים לחתום בתחתית של כל עמוד במסמך זה ולצרף להצעותיהם.

מס"ז	מס' עמוד	פרק וסעיף רלבנטיים	נוסח השאלה	תשובה
1	38	נספח ביטוח - סעיף 1	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> להסיר את המילים "בשמו ובשם העירייה" להחליף את המילים "וזאת בתקופה הנדרשת להלן לגבי כל ביטוח וביטוח" במילים "למשך כל תקופת ההתקשרות ולגבי ביטוח חבות המוצר למשך שלוש שנים נוספות לאחר סיום ההתקשרות". 	לא מאושר - אין לקבל את שתי הבקשות בסעיף זה
2	38	נספח ביטוח - סעיף 1.1	מבוקש להחליף את המילים "השיפוץ או הבניה" במילים " המפורטות בהסכם זה"	מאושר
3	38	נספח ביטוח - סעיף 1.2	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> להחליף את הספרה 7 בספרה 3 להוסיף בסיפא הסעיף את המילים "על פי דרישת העירייה". 	לא מאושר - אין לקבל את שתי הבקשות העירייה אינה ערוכה לשמור על ביטוחי הקבלן
4	38	נספח ביטוח - סעיף 2.1	מבוקש: <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילים "ו/או מי מטעמה" במילים "לקבלת שיפוי על פי הפוליסות". להסיר את המילים "הקבלן יעביר לעירייה כל מסמך ו/או תכתובת מאת המבטח אשר בה פורטו חובות אלו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות המבטח ללא דיחוי" 	<ul style="list-style-type: none"> לא מאושר - הבקשה להחלפת המילים אינה מאושרת הבקשה השנייה - לאחר המילים "יעביר לעירייה" יתווספו המילים "לפי בקשתה" שאר הבקשה אינה מאושרת
5	38	נספח ביטוח - סעיף 2.2	מבוקש להוסיף בסיפא את המילים " ו/או נוסח יועץ".	לא מאושר
6	38	נספח ביטוח - סעיף 3	מבוקש להחליף את המילים " לשביעות רצונה המלאה של העירייה" יוחלפו למילים "כמפורט באישור הביטוח המצורף להסכם זה"	המילים "וזאת לשביעות רצונה המלאה של העירייה" יוחלפו למילים "כמפורט באישור הביטוח המצורף להסכם זה
7	39	נספח ביטוח - סעיף 5	מבוקש להחליף את המילים "ו/או מי מטעמה" במילים "לקבלת שיפוי על פי הפוליסות".	לא מאושר
8	39	נספח ביטוח - סעיף 6	מבוקש להסיר את המילים "הקבלן מתחייב לבחון את חשיפתו לסיכונים על פי פעילותו, על פי מהותו וטבע פעילותו וכן עלפי הדין ולקבוע בהתאם לכך את הביטוחים הנדרשים וכן את גבולות האחראיות והיקף הכיסוי הנדרשים לאור זאת".	לא מאושר

9	39	נספח ביטוח - סעיף 7	מבוקש להוסיף את המילים "ובכפוף להוראות המפקח על הביטוח".	אפשר להוסיף את הנוסח המבוקש לאחר המילים "ועל פי נספח ביטוח זה"
10	39	נספח ביטוח - סעיף 8	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> להחליף את המילה "מתחייב" במילה "רשאי". להחליף את המילים "לאור בחינת חשיפתו לסיכון... וכן כל צד ג' שהוא" במילים "בקשר עם הסכם זה". להסיר את המילים "כל ביטוח חבות נוסף.. לרבות פעילות עובדיו והמועסקים על ידו" 	<ul style="list-style-type: none"> לא מאושר להחליף את המילה "מתחייב" למילה "רשאי". לא מאושר להחליף את הנוסח בנוסח המבוקש אין להסיר את הנוסח
11	39	נספח ביטוח - סעיף 9	מבוקש להסיר סעיף זה.	לא מאושר
12		נספח ביטוח - סעיף 10	מבוקש להסיר את המילים "העירייה בכל הקשר לתנאי פוליסת הביטוח, לדרישות אחרות אשר יועברו לו על ידי".	לא מאושר
13	40	נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> פרק א' - "כל הסיכונים" -מבוקש להסיר את קוד : 331 -להוסיף את המילים "לעניין רכוש העירייה בלבד" לצד קוד 324. ביטוח צמ"ח - מבוקש להסיר ביטוח זה/לאפשר שלא לערוך בכפוף למתן פטור מהקבלן. שדה פירוט השירותים : מבוקש להחליף את הקודים 009 ו-074 בקוד 029. שדה ביטול / שינוי הפוליסה : מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30. 	<ul style="list-style-type: none"> לא מאושר - אין לקבל את הבקשה להסרת הקוד ולהוספת מילים ביטוח צמ"ח - ההצעה אינה מספקת שכן הכיסוי כולל גם חבות כלפי צד שלישי ופטור מהקבלן איננו מספיק מאושר - ניתן להחליף את הקודים 009 ו-074 בקוד 029 לא מאושר - לא ניתן לקבל את הבקשה לשינוי התקופה
14	42	נספח ביטוח - אישור קיום ביטוחים - חבות המוצר	מבוקש : <ul style="list-style-type: none"> שדה פירוט השירותים : מבוקש להחליף את הקודים 009 ו-074 בקוד 029. שדה ביטול / שינוי הפוליסה : מבוקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30. 	<ul style="list-style-type: none"> ראו סעיף 3 בסעיף 13 לא מאושר
15			לוחות הזמנים לייצור יטי"א (יחידת טיפול באוויר) כיום הינו כ 4 חודשים לפחות מבקשים להאריך את תאריך הייצור	מאושר לחצי שנה
16			מי האיש קשר לסיור קבלנים באתר אשר מכיר את הפרוייקט ומה מבוצע בו	לא יתקיים סיור איש קשר הינו משה בנישטי 0525-798046
17			היכן התוכניות וטבלת הציוד	באתר העירייה במכרזים
18			האם יש צורך בבקרת מבנה הכוללת מחשב ואם כן מה נדרש כי לא מופיע בכתב הכמויות ומפרט הטכני יבור יחידות מסוג VRF	אין בקרת מבנה אבל יש בקר ראשי VRF ששולט על המערכת
19			מבקשים לקיים סיור באתר	לא יתקיים סיור איש קשר הינו משה בנישטי 0525-798046


 משה בנישטי
 מנהל מחלקת השמל

חתימה וחותמת