

דו"ח איכות מים שנתי - 01.01.2025-31.12.2025

להלן פרסום פרטים בדבר איכות המים המסופקים ברשת האספקה העירונית של נהרייה.

הדו"ח מתייחס לבדיקות שנעשו בנהרייה בין התאריכים 01.01.2025-31.12.2025.

סוג בדיקה	סוג דיגום	מס' דגימות שתוכננו	מס' דגימות שבוצעו	אחוז ביצוע	מס' דגימות חריגות	אחוז חריגה
מיקרוביאלית בחיבור צרכן של חברת "מקורות"	שגרתית חיבורי צרכן	315	312	%99.05	0	%0
מיקרוביאלית רשת המים	שגרתית רשת האספקה	735	731	%99.45	0	%0
כימיה	פלואוריד	8	8	%100	ריכוז רקע של המים המסופקים	
	מתכות רשת	10	10	%100	0	%0
	THM	1	1	%100	0	%0

- אחוז ביצוע הדיגומים לתקופה עומד על 100%, בתקופת מבצע עם כלביא, הפחית משרד הבריאות את היקף הדיגום.
- איכות המים המסופקת על ידי העירייה הינה טובה מאוד תוך הקפדה על תהליך הניטור והבקרה השוטף.

בברכה,

עיריית נהרייה